

NAV Gruppe 4.14 (Achse A-F / 7-13) - Sprinkler

Typ	Beschreibung	DN	K	Temp.	Anzahl	Symbol
K1160-P-027-005	ESSP 027	20	ES	68	1	●
K1160-P-027-005	SSSP 027	20	ES	68	28	●
K1160-P-027-005	ESSP 027	20	ES	68	30	●
K1160-L-027-005	SSLU 027	20	ES	227	1	●
K1160-L-027-005	SSLU 027	20	ES	30	29	●

Schnitt A-A (Achse E-F / 9-11) M 1:50

0 0.5 1.0 2.0

Legende Sprinkleranlage


Symbol	Beschreibung	Legende	Bezeichnung
	Abzweigventil DN 25	DN 25	Abzweigventil
	Sprinkler DN 25	DN 25	Sprinkler
	Sprinkler DN 40	DN 40	Sprinkler
	Sprinkler DN 50	DN 50	Sprinkler
	Sprinkler DN 80	DN 80	Sprinkler
	Sprinkler DN 100	DN 100	Sprinkler
	Sprinkler DN 150	DN 150	Sprinkler
	Sprinkler DN 200	DN 200	Sprinkler
	Sprinkler DN 250	DN 250	Sprinkler
	Sprinkler DN 300	DN 300	Sprinkler
	Sprinkler DN 350	DN 350	Sprinkler
	Sprinkler DN 400	DN 400	Sprinkler
	Sprinkler DN 450	DN 450	Sprinkler
	Sprinkler DN 500	DN 500	Sprinkler
	Sprinkler DN 550	DN 550	Sprinkler
	Sprinkler DN 600	DN 600	Sprinkler
	Sprinkler DN 650	DN 650	Sprinkler
	Sprinkler DN 700	DN 700	Sprinkler
	Sprinkler DN 750	DN 750	Sprinkler
	Sprinkler DN 800	DN 800	Sprinkler
	Sprinkler DN 850	DN 850	Sprinkler
	Sprinkler DN 900	DN 900	Sprinkler
	Sprinkler DN 950	DN 950	Sprinkler
	Sprinkler DN 1000	DN 1000	Sprinkler

Rohrmaße und Gewichte nach DIN 2458 bzw. nach EN 10220

Dimension	ØA [mm]	Gewicht [kg/m]	Dimension	ØA [mm]	Gewicht [kg/m]
DN 25	33.7	3.00	DN 150	114.3	17.91
DN 32	42.4	3.94	DN 175	139.7	25.85
DN 40	49.3	4.36	DN 200	165.3	30.36
DN 50	60.3	6.08	DN 225	218.1	50.47
DN 65	76.1	8.99	DN 250	273	67.33
DN 80	91.9	11.97	DN 300	323.9	100.9

außen grundiert, innen schwarz
 außen Pulverbeschichtung, innen schwarz
 innen und außen feuerverzinkt

Kommissionierung der Sprinkleranlagen gemäß Herstelleranweisung. Die Fertigung und Verarbeitungsmaßnahmen sind in Fakten und Ausführung entsprechend der Norm zu beurteilen. Bei nicht Widersprüchen zum Leistungsverzeichnis gilt die Leistungsbeschreibung.



Index	Datum	Änderung	Gez.
Bauherr / Auftraggeber:			
Projekt / Beschreibung:	Austausch vorhandener Sprinklerschutz nach NFPA-Standard	Gezeichnet: 11.2017 Geprüft: 11.2017	Gez.: MACH 11.2017
Zuschreibung:	BBW GmbH & Co. KG Druckring 42 52048 Bad Neuenahr Telefon: +49 (0)221 2201 http://www.bbww-sprinkler.de	Skala: 1:100 Ausführung: 2021-01-14	
Zeichnung:	00XA04 RON Montage EG Projektname: Parset Baustation:	Blatt: B5-1	

Grundriss M 1:100

0 1.0 2.0 3.0